

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	TEHOS, spol.s r.o.
Adresa:	Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
IČO:	36389331

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2012	Primárny rozvod zo zdroja K1 Chočská - plynová kotolňa	TV	1,372.22	1,335.15	97.30	
2012	Primárny rozvod zo zdroja K2 Obrancov mieru - plynová kotolňa	TV	1,698.01	1,539.87	90.69	
2012	Primárny rozvod zo zdroja K3/I. Ludovíta Štúra - plynová kotolňa	TV	7,905.56	7,523.49	95.17	Plynová kotolňa s nákupom tepla do výroby z primárnych rozvodov K8 Nemocničná cez výmenník tepla 2 MW.
2012	Primárny rozvod zo zdroja K3/II. Mierová - plynová kotolňa	TV	9,854.23	9,292.29	94.30	Plynová kotolňa s nákupom tepla do výroby z primárnych rozvodov K8 Nemocničná cez výmenník tepla 2 MW.
2012	Primárny rozvod zo zdroja K4 Bysterecká - biomasa I.	TV	21,408.33	20,044.78	93.63	Kotolňa na spaľovanie drevnej štiepky so záložným plynovým zdrojom 13,7 MW.
2012	Primárny rozvod zo zdroja K7 Matúšková - biomasa III.	TV	3,708.52	3,370.69	90.89	Kotolňa na spaľovanie drevnej štiepky so záložným plynovým kotlom 1,7 MW.
2012	Primárny rozvod zo zdroja K8 Nemocničná - biomasa II.	TV	7,977.78	7,595.09	95.20	Kotolňa na spaľovanie drevnej štiepky so záložným plynovým kotlom 1,5 MW.

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabuľke sú uvedené iba názorne bez relevantných súvislostí

Vysvetlivky Vypínate iba zelené bunky, rok je po kliknutí na bunku výber zo zoznamu a teplonosná látka taktiež

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na určenie energetickej náročnosti.

Ak potrebujete ďalší riadok stačí ho celý označiť kurzorom až po koniec bunky pre komentár a za spodný pravý roh potiahnuť dolu

Ak potrebujete tak priestor pre komentár si môžete ľubovoľne zväčšiť, prípadne uveďte na samostatný list.